



SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHOROBY PŁUC „ODRODZENIE”

im. Klary Jelskiej

UL. GŁADKIE 1, 34-500 ZAKOPANE

tel. (018) 20 150 45,

fax. (018) 20 146 32

e-mail: administracja@szpitalodrodzenie.pl www.szpitalodrodzenie.pl

NIP: 736-14-54-134

REGON 0295171

Znak sprawy: A.ZP-24-6/22

Zakopane, 2022-04-15

WSZYSCY

dotyczy: odpowiedzi na pytania do treści zaproszenia do składania ofert na sukcesywną dostawę gazów medycznych wraz z transportem, dzierżawą zbiornika na tlen ciekły oraz dzierżawą butli na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem.

W odpowiedzi na zapytania uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Pytanie 1:

Rozumiemy, że Zamawiający oczekuje dostaw tlenu medycznego w butlach ze zwykłym/standardowym zaworem i zawartości tlenu medycznego w butlach o pojemności 2l - 0,43m³. Prosimy o potwierdzenie.

Odp.: Tak.

Pytanie 2:

Prosimy o utworzenie w tabeli cenowej dodatkowej pozycji „transport tlenu medycznego ciekłego” w jednostce miary „dostawa”, jednocześnie określając orientacyjną ilość dostaw.

Odp.: Nie, Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert pn. „Kalkulacja cenowa do oferty” pozostaje bez zmian.

Pytanie 3:

Prosimy o zmianę czasu potrzebnego na dostarczenie butli w przypadku awarii zbiornika z nierealnych „12 godzin” na „1 dzień roboczy”. Zamawiający zgodnie z normami dotyczącymi instalacji gazów medycznych winien posiadać u siebie odpowiedni zapas butli na wypadek awarii zbiornika oraz trzy sprawne niezależne źródła zasilania w tlen medyczny, główne, rezerwowe i pomocnicze.

Odp.: Czas na dostarczenie butli w przypadku awarii zbiornika ustala się na „max 24h”. Treść zaproszenia w tym zakresie została zmodyfikowana.

Pytanie 4:

Prosimy o zmianę terminu składania ofert na dzień 22.04.2022r lub późniejszy. Z przyczyn od nas niezależnych nie jesteśmy w stanie złożyć oferty w wyznaczonym przez Państwa terminie. Większa ilość ofert bezsprzecznie leży w interesie publicznym.

Odp.: Termin składania ofert to 22.04.2022r. Treść zaproszenia w tym zakresie została zmodyfikowana.

Pytanie 5 – dotyczące wzoru Umowy:

1) w paragrafie 4 ust 1.1 h – prosimy o pozostawienie tylko i wyłącznie zdania „sprawowania kompleksowego nadzoru technicznego nad zbiornikiem zgodnie z obowiązującymi przepisami.” i wykreślenie pozostałej części tego ustępu. Niniejsze postępowanie w żadnym stopniu nie dotyczy instalacji wewnętrznych Szpitala.

Odp.: Tak, zgodnie z modyfikacją zaproszenia.

2) w paragrafie 6 ust 4 – prosimy o dopisanie treści która będzie wyłączała z tych postanowień straty i uszkodzenia na mieniu powierzonym przez Wykonawcę Zamawiającemu.

Odp.: Nie, postanowienia umowy w powyższym zakresie pozostają bez zmian.

3) w paragrafie 11 ust 4 – prosimy o modyfikację zapisów na taką treść, aby wynikało z niej, że Wykonawca ponosi tylko i wyłącznie ewentualną różnicę w kosztach pomiędzy zakupem w cenach wynikających z niniejszej Umowy a ceną zakupu zastępczego.

Odp.: Nie, postanowienia umowy w powyższym zakresie pozostają bez zmian.

4) w paragrafie 11 ust 5 – w celu równego traktowania Stron Umowy prosimy o zmianę brzmienia na „Jednej ze Stron Umowy przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przed drugą ze Stron obowiązków wynikających z zakresu niniejszej umowy”

Odp.: Nie, postanowienia umowy w powyższym zakresie pozostają bez zmian.

**Zastępca Dyrektora
ds. Pielęgniarstwa i Administracji
mgr Helena Brzozowska**